

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-PL.ПБ68.В.02245

ЗАЯВИТЕЛЬ

«REHAU Sp.z.o.o».

Адрес: ПОЛЬША, Zaklad Produkcyjny Nochowo, ul. Esienna 10, 63-100, Srem, Poland.

Телефон: +0612814100, факс: +0612814109.

№ 0006348

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«REHAU Sp.z.o.o».

Адрес: ПОЛЬША, Zaklad Produkcyjny Nochowo, ul. Esienna 10, 63-100, Srem, Poland.

Телефон: +0612814100, факс: +0612814109.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskrb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Профили из поливинилхлорида систем «REHAU» для оконных и дверных блоков, толщиной стенки от 2,5 до 3,0 мм, выпускается в соответствии с ГОСТ 30673-2013. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 7200

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3916 20 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР № 0006612).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-500/06-2016 от 21.06.2016 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.PL.001.ОС.05.00214 от 13.04.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

23.06.2016

по

22.06.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.П. Филатчев

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ПЛ.ПБ68.В.02245
(обязательная сертификация)

№ 0006612

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

А.П. Филатчев
инициалы, фамилия

Е.А. Медведева
инициалы, фамилия